

Ein- und Ausspeisedifferenzen	
positiv	4.307.515 kWh
negativ	-4.307.515 kWh
Pmax Band	4.904 kW
Pmin Band	-3.948 kW

Ein- und Ausspeisedifferenzen	positiv kWh	negativ kWh
Januar	590.236	-734.374
Februar	670.846	-467.609
März	179.171	-663.346
April	175.588	-848.368
Mai	104.866	-406.429
Juni	109.596	-124.224
Juli	101.710	-101.616
August	44.054	-178.851
September	100.545	-52.589
Oktober	702.861	-29.291
November	581.105	-442.090
Dezember	946.938	-258.728
Jahr 2016	4.307.515	-4.307.515