

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand 05/14),  
und FW 309-7 (Entwurf 2020)  
und GEG 2020 unter Berücksichtigung des §22(3) Kappung und EE-Bonus

Das Fernwärmeversorgungssystem

**Stadtwerke Schwentinental GmbH**  
**Jahnstraße**

wurde durch die

**GENEFF - Gesellschaft für Energie-Effizienz mbH**

auf Grundlage der im Zertifizierungsbericht<sup>1</sup> genannten  
Basis von Planungsdaten (Stromgutschriftsmethode)

geprüft und nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1  
folgendermassen bewertet:


Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems:  $f_{P,FW} = 0,55$

Primärenergiefaktor nach GEG 2020 zu verwenden:  $f_{P,FW} = 0,55$   
(gem. § 22(3), unter evtl. Berücksichtigung von Kappung und EE-Bonus)

Diese Bescheinigung ist ausgestellt für einen Zeitraum von 7 Jahren  
und gültig bis zum 21. Mai 2028

Hamburg, 21.05.2021

Ort, Datum

  
Dipl.-Ing. Sven Grimpe, MBA

$f_p$  - Gutachter-Nr. FW 609-332

BAFA - Berater-Nr. 202 622

<sup>1</sup> Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für

Stadtwerke Schwentinental GmbH, Herr Poth

Fernwärmeversorgungssystem Jahnstraße

Hamburg, 21.05.2021